

**COMUNE DI PIEVE VERGONTE**

UTILIZZAZIONE A FINI ENERGETICI DEL RIO ARSA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA

**D.LGS.VO 387/2003 E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA L.R. 40/1998 E S.M.I.**

RISPOSTE II CDS DEL 01.02.2022

PROPONENTE

EDIFICA s.r.l.
Via Marconi n°14
28845 DOMODOSSOLA (VB)
p.iva n° 02301240038

11.03.2022

I progettisti

PROVINCIA V.C.O. –SETTORE V – AMBIENTE E GEORISORSE

L'ing. Moira Tartari ai sensi della LR 40/98 e s.m.i. e del D.Lgs. n°387/2003 chiede che sia prodotta la seguente documentazione integrativa:

- riportare in planimetria gli esatti confini comunali tra Pieve Vergonte e Vogogna;
 - **Superato**
- sulla planimetria catastale non risulta riportato il numero del mappale del terreno su cui è prevista la costruzione dell'edificio di centrale e del canale di scarico; è necessario inoltre identificare la proprietà di tali terreni.
 - **Superato**
- giustificare l'assenza della scala di risalita per i pesci;
 - **Si applica l'art.8 della DGR n°25/1741 del 11.7.2015 (vedi tav.grafica n°4)**
- predisporre una carta dei vincoli idrogeologici dei terreni interessati;
 - **Si ripresenta tav. grafica n°10**
- aggiornare il nuovo computo metrico presentato inserendo anche i costi indicati nella relazione "Progetto di Bonifica".
 - **Aggiornato**
- particolari grafici (dettagli in scala adeguata, pianta e sezioni con indicazione delle quote)
 - **Superato**
- sviluppo grafico e descrizione delle aree di cantiere;
 - **Si veda tav. grafica n°6 (solo piste di cantiere, depositi e magazzini saranno individuati in PSC se del caso)**
- sulle sezioni e sul profilo longitudinale devono essere riportate quote dei punti battuti, nome, devono essere riportati graficamente anche gli scavi e i riporti;
 - **Evaso**
- indicare in cartografia le aree interessate dai tagli arborei;
 - **No tagli arborei**
- mancano le tavole relative alla dismissione dell'impianto; nei costi di dismissione deve essere prevista anche la rimozione della condotta forzata, sia della centrale; non si possono detrarre dai costi i recuperi dei materiali;
 - **Evaso si presenta relazione dismissione impianto con grafici allegati**
- dettagli progettuali modalità restituzione acque turbinate nel fiume Toce;
 - **Superato**

- pratica per nulla osta MISE;

➤ **Evaso si presenta pratica**